

nástěnný rozváděč

šířka 407; výška 246; hloubka 104(mm)

In=32A

Ics=6kA



IP40

provedení rozváděče dle:

ČSN EN 61439-1 ed.2

ČSN EN 61439-3

Podpis investora: _____

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><p>PilsProjekt Projektová kancelář</p><p>PilsProjekt, s.r.o. Částkova 74, 326 00 Plzeň tel.: 377240889, fax: 377240524 email: info@pilsprojekt.cz</p></div>		
	Ing. Ivan Kobza				
INVESTOR	Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň				
MÍSTO	město Plzeň, k. ú. Plzeň	KRAJ	Plzeňský	Č. KOPIE	
STAVBA	Revitalizace prostor budovy UL – 5.NP areál Plzeň–Bory, Západočeská univerzita v Plzni		DATUM	02/2024	
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	D.1.4.3 Technika prostředí – Elektroinstalace		STUPEŇ	dokumentace pro společné povolení	
NÁZEV VÝKRESU	Rozváděč RS2		Č. ZAKÁZKY	812/23	
		MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.3–6		