

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“, Univerzitní 22, Plzeň – 2. vyhlášení
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-039589
Systémové číslo zakázky: P24V00000442
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Dne 3. 9. 2024 Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dobrý den,

1. Žádáme o kontrolu specifikace podhledu z tahokovu, případně o zveřejnění referenčního výrobku.

Níže zasíláme vyjádření našeho dodavatele:

- Specifikace hliníku je „Přespecifikovaná“
- Oka umíme 28x10 mm, ne 22x10 mm
- Pokud má být v provedení Board, nejsou panely ohýbány nahoru – je to pouze plochý přířez
- Naše konstrukce nemůže vyhovovat ČSN 34 2710 (342710) Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace. – kromě toho neplatí
- Není přesně specifikovaná barevnost

Odpověď zadavatele:

(dotaz se patrně týká soupisu prací etapy 0, D1.1., pol. č. 49 + výkresu „06 0 PŮDORYS - NÁVRH.pdf“)

- ✓ Specifikace panelů podhledu vychází ze stávajícího již nainstalovaného podhledu. Rozměry oka 28x10 mm jsou pro zadavatele akceptovatelné, tj. připouští i takovéto rozměry oka (rozměry oka jsou popsány ve výkresu, kde jsou nicméně uvedeny rozměry 22x12 mm, nikoli 22x10 mm jak uvádí tazatel).
- ✓ Zadavateli není známo proč tazatel uvádí „provedení Board“, hliníkové tabule mají být ohnuty (viz popis ve výkresu – „4x ohyb cca 10 mm“ i popis v položce soupisu prací)
- ✓ Dle mínění Zadavatele je norma ČSN 34 2710 stále platná, byla nově vydána v říjnu 2023.
- ✓ Barevnost: předpoklad RAL 7048, příp. RAL 7016
- ✓ Vzorek materiálu, včetně barevnosti bude vzorkován a výběr potvrzen zadavatelem a AD před zahájením výroby. Zhotovitel připraví vzorky v dostatečném časovém předstihu, aby případné připomínky a nutná úprava vzorků neohrozily termín dodání díla.

Povaha Vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Termín pro podání nabídek zůstává beze změn, tj. do **16. 9. 2024 do 10:00 hod.**

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
Západočeská univerzita v Plzni
z pov. Mgr. Štěpán Mátl