

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:

Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	

Veřejná zakázka:

Rekonstrukce osvětlení pro ZČU (2024) - UI - 301, 302, 322, 323

Předpokládaná hodnota VZ:	420 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	výměna dosavadních světelných zdrojů a související elektromontážní práce
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P24V00000482

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	23.09.2024	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	Dobrý den, Je nutné zachovat svítidlo s mřížkou, případně zda při splnění normových požadavků lze použít svítidlo například s mikroprismatickým krytem? Je nutné dodat svítidlo s přesnými rozměry svítidla v projektu – nebo lze použít svítidlo jiných rozměrů s kterým budou také dodrženy požadavky ČSN? Proč je použito svítidlo s CRI90, když dle technické zprávy je požadováno CRI80, je tedy nutné zachovat svítidlo s CRI90?	
Zadavatel obdržel	24.09.2024	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
2	Vážený Zadavateli, dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) a dle čl. 23. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem "Rekonstrukce osvětlení pro ZČU (2024) - UI - 301, 302, 322, 323" si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky v následujících věcech: 1) Zadavatel v čl. 15 Zadávací dokumentace uvádí požadavek na předložení kompletně vyplněného Položkového rozpočtu – přílohy č. 3 ZD, tj. vyplněním žlutě zvýrazněných buněk. Poskytnutá příloha č.3 ZD však neumožňuje z důvodu uzamčení na listu "materiál" zapsat jednotkovou cenu do všech položek „kabel 4PUTP/kat.5e“ i když je žlutě zvýrazněná. Může Zadavatel poskytnout Přílohu č. 3 ZD_ příloha č. 1 SOD - Položkový rozpočet _elektro_D.2_ZČU_CIV-UI, která umožní uchazečům vyplnit všechny žlutě zvýrazněné buňky?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Zadavatel níže přikládá odpovědi zadavatele (zvýrazněno červeně) k dotazu č. 1.
ad 2	Zadavatel opravil Položkový rozpočet a přikládá jeho novou verzi, která nahrazuje původně uveřejněnou verzi.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 10:00 hod dne 8.10.2024.

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Štěpán Mátl

na základě pověření

Dotaz č. 1 (E-ZAK 23.9.2024)-

[Rekonstrukce osvětlení pro ZČU \(2024\) - UI - 301, 302, 322, 323](#)

Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Je nutné zachovat svítidlo s mřížkou, případně zda při splnění normových požadavků lze použít svítidlo například s mikropřismatickým krytem?

Může být použito svítidlo i s mikropřismatickým krytem. Je potřeba doložit výpočtem, že toto svítidlo při instalaci splní světelně technické požadavky na osvětlení daného prostoru a musí splňovat požadavek na stmívání.

Je nutné dodat svítidlo s přesnými rozměry svítidla v projektu – nebo lze použít svítidlo jiných rozměrů s kterým budou také dodrženy požadavky ČSN?

Zadavatel požaduje dodržet rozměr svítidla dle projektu. Rozměr svítidla odpovídá stávajícím svítidlům. Stávající svítidla navazují na sebe a při stejném rozměru nových svítidel nevzniknou požadavky na úpravu stávající instalace.

Proč je použito svítidlo s CRI90, když dle technické zprávy je požadováno CRI80, je tedy nutné zachovat svítidlo s CRI90?

Zadavatel požaduje dodržet hodnotu indexu podání barev uvedenou v příloze č. 3 ZD, tj. v položkovém rozpočtu. Příloha č. 3 ZD má v případě rozdílných údajů o indexu podání barev v různých přílohách ZD (resp. přílohách smlouvy) přednost před přílohou č. 4 ZD (PD, technická zpráva).