2x POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS
OTEVŘENÍ VODOROVNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ
PŘIPOJIT NA NOUZOVÉ VSTRUPY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK
POHONŮ DVEŘÍ

OD STÁVAJÍCÍCH VÝSTUPNÍCH MODULŮ IOB 800
2x
3x

POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS
SJETÍ VÝTAHU DO VÝCHOZÍ POZICE A OTEVŘENÍ DVEŘÍ
PŘIPOJIT NA NOUZOVÝ VSTRUPY ŘÍDÍCÍ JEDNOTNY VÝTAHU

VÝVOD NA STŘECHU
ZAVÉST DO ROZVADĚČE VZDUCHOTECHNIKY
POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS
VYPNUTÍ VZDUCHOTECHNIKY

OD VÝSTUPNÍHO MODULU EPS
UMÍSTĚNÉHO V 1.PP U ÚSTŘEDNY EPS

POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS
OTEVŘENÍ DVEŘÍ

POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS
OTEVŘENÍ DVEŘÍ

JY(St)Y1x2x0.8
JY(St)Y1x2x0.8
JEH(ST)H FE180 E30 4x2x0.8

FTZ 2E1.0

LEGENDA

- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU STÁVAJÍCÍ
- MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ S OPTICKOKOUŘOVOU A TEPELNOU SLOŽKOU NOVÝ
- PARALELNÍ INDIKÁTOR NOVÝ PŘIPOJEN K HLÁSIČŮM V PODHLEDU
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU S IZOLÁTOREM STÁVAJÍCÍ
- TEPELNÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS ZAVEDENÝ DO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY OVLÁDANÉHO ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍ
- POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS ZAVEDENÝ DO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY OVLÁDANÉHO ZAŘÍZENÍ NOVÝ
- KABEL SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU STÁVAJÍCÍ VLASTNOSTI $B2_{CA}s1d1$ P30R
- KABEL SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU NOVÝ VLASTNOSTI $B2_{CA}s1d1$ P30R
- VEDENÍ HLÁSICÍCH LINEK STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ HLÁSICÍ LINKY NOVÉ KABEL 1x2x0.8 VLASTNOSTI $B2_{CA}s1d1$

KABELY UKOŽENY VE STROPNÍM PODHLEDU V ELINST TRUBKÁCH OHEBNÝCH MONOFLEX UPEVNĚNÝCH KE KONSTRUKCI STROPU
MIMO STROPNÍ PODHLED KABELY ULOŽIT DO TRUBEK POD OMÍTKU
OHNI ODOLNÉ KABELY VE STROPNÍM PODHLEDU UPEVNĚNY POMOCÍ KOVOVÝCH HMOŽDINEK A KOVOVÝCH PŘÍCHYTEK KE KONSTRUKCI STROPU

POZNÁMKA:
- Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou projekty všech specialistů včetně požárně bezpečnostního řešení - nutno splnit veškeré podmínky této zprávy
- Projekt akceptuje platné normy, vyhlášky a nařízení vlády
- Pro ocelové konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace
- Pro železobetonové konstrukce budou zpracovány výkresy výztuže
- Požadavky na stavební připravenost výtahové šachty budou upřesněny konkrétním dodavatelem výtahu. Zde uvedené požadavky jsou pouze doporučené.

±0,000 = 353,900 m.n.m
souřadnicový systém: S-JTSK
výškový systém: Balt po vyrovnání

ZMĚNA		PROVEDL	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Václav Hatlman	TECH. KONTROLA	
PROJEKTANT	Zbyněk Beneš	DIG. SOUBOR	
OBJEDNATEL	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3		
KRAJ	Plzeňský	OBEC	Plzeň
STAVEBNÍK	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3		
STAVBA	Západočeská univerzita v Plzni	STUPEŇ	DSP
OBJEKT	Bezbariérový vstup do menzy Bory	DATUM	01/2024
PROFESNÍ ČÁST	**Elektrická požární signalizace**	POČET A4	8
OBSAH	**Půdorys 1.NP**	ČÍSLO DVK	
		MĚŘÍTKO	1:100
		Č. VÝKRESU	02

VHSC steel & construction
www.VHSC.cz
STEHLÍKOVA 5, 301 00 PLZEŇ

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VHSC STEEL & CONSTRUCTION S.R.O. A NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN NEBO ŠÍŘEN BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU VHSC STEEL & CONSTRUCTION S.R.O.