

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)*

Název veřejné zakázky:

„ERDF KVALITA ZČU – „Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1“

Systémové číslo zakázky: P25V00000053

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 12. 05. 2025

Ve věci veřejné zakázky zadávané v nadlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) s názvem „ERDF KVALITA ZČU – „Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1“ podáváme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu zadavatele byl zaslán následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Vážený,

rádi bychom Vás zdvořile požádali o technické ujasnění požadované dveřní jednotky. Zadavatel požaduje analogovou dveřní jednotku 2N Analog Force, která má již ukončenou výrobu. Zároveň poslední analogová řada výrobce 2N je již také ukončena a probíhá pouze doprodej posledních kusů.

Akceptoval by zadavatel při nutnosti dodržení analogové technologie jiného výrobce než 2N? Případně by bylo nutné tuto technologii nahradit IP dveřní jednotkou, která by systémově zapadala do systému IP Interkomu, který zadavatel také požaduje.

Dále zadavatel požaduje v kombinaci s analogovou dveřní jednotkou i IP Interkom, což si technologicky dle našeho názoru rozporuje. Akceptuje tedy zadavatel celou technologii 2N v IP systému?

Odpověď č. 1

Zadavatel v příloze Vám posílá výkres, který doplňuje a mění v původním zadání v jedné části slaboproudu (místo původního analogového dorozumívacího zařízení je nově digitální + jsou přidány slaboproudé kabely některé i jako rezerva pro budoucí osazení dalšího vybavení, pokud bude požadováno - např. JIS, el. zámek aj.), a celý výkaz výměr, kde jsou nové a přidáné věci vykázané.

Přílohy:

Příloha č. 1 (č. 3 ZD) - Výkaz výměr_Plzeň ZU, Jungmanova 1-3

Příloha č. 2 Výkres_Půdorys revize

Vzhledem k tomu, že podané informace mění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o celou původní délku a to do **19. 06. 2025 do 10:00hod.**

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
Západočeská univerzita v Plzni
z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA
Odbor právní