



**LEGENDA**

ETAPA 0  
MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU S OPTICKOKOŮROVOU A TEPELNOU SLOŽKOU STÁVAJÍCÍ

ETAPA 0  
MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU S OPTICKOKOŮROVOU A TEPELNOU SLOŽKOU NOVÝ

ETAPA 1  
MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU S OPTICKOKOŮROVOU A TEPELNOU SLOŽKOU NOVÝ

ETAPA 2  
MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU S OPTICKOKOŮROVOU A TEPELNOU SLOŽKOU NOVÝ

ETAPA 3  
MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU S OPTICKOKOŮROVOU A TEPELNOU SLOŽKOU NOVÝ

ETAPA 4  
MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU S OPTICKOKOŮROVOU A TEPELNOU SLOŽKOU NOVÝ

ETAPA 0  
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU STÁVAJÍCÍ

ETAPA 0  
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU NOVÝ

ETAPA 1  
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU NOVÝ

ETAPA 2  
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU NOVÝ

ETAPA 3  
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU NOVÝ

ETAPA 4  
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU NOVÝ

POŽÁRNÍ SÍŘENA

POŽÁRNÍ KLAPEK NA VZT POTRUBÍ

VSTUPNÍ MODUL SE DVĚMA VSTUPY

VÝSTUPNÍ MODUL - JEDEN HLÍDANÝ VÝSTUP

POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS

ETAPA 0  
VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSIČ LINKY VE STÁVAJÍCÍ TRASE - KABEL 1x2x08 VLASTNOSTI B2,s1d1

ETAPA 0  
VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSIČ LINKY NOVÉ - KABEL 1x2x08 VLASTNOSTI B2,s1d1

ETAPA 1  
VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSIČ LINKY NOVÉ - KABEL 1x2x08 VLASTNOSTI B2,s1d1

ETAPA 2  
VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSIČ LINKY NOVÉ - KABEL 1x2x08 VLASTNOSTI B2,s1d1

ETAPA 3  
VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSIČ LINKY NOVÉ - KABEL 1x2x08 VLASTNOSTI B2,s1d1

ETAPA 4  
VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSIČ LINKY NOVÉ - KABEL 1x2x08 VLASTNOSTI B2,s1d1

OHNI ODOLNÝ KABEL 2x1.5 VLASTNOSTI B2 s1d1 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE V OHNI P30R

HLÁSIČÍ LINKA OHNI ODOLNÁ ČÁST KABEL 2x2x0.8 STÁVAJÍCÍ VLASTNOSTI B2,s1d1 FUNKČNÍ INTEGRITA PŘI POŽÁRU P30R  
NAPÁJENÍ - KABEL 2x2.5 VLASTNOSTI B2,s1d1 FUNKČNÍ INTEGRITA PŘI POŽÁRU P30R

VEDENÍ RS 485 - RBUS - KABEL JEH(S)H 2x2x0.8 VLASTNOSTI B2,s1d1 P30R

STÁVAJÍCÍ VEDNÍ PŮVODNÍCH KONVENČNÍCH POŽÁRNÍCH SMYČEK  
KABEL 1x2x0.8 VLASTNOSTI B2,s1d1

KABELAŽ PRO PŘIPOJENÍ POŽÁRNÍCH KLAPEK NA VZT POTRUBÍ  
PO SKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP POSTUPNĚ ODOPOJOVAT A DEMONTOVAT

KABELOVÉ ROZVODY ULOŽENY:  
V ELIST TRUBKÁCH VE STROPNÍM PODHLEDU MIMO PODHLED V ELIST TRUBKÁCH POD OM.  
KABELY S POŽADÁVKEM NA ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU V NORMOVÝCH ULOŽENÝCH KONSTRUKCÍCH S FUNKČNÍ INTEGRITOU P30R

TLAČ.HLÁSIČ V 1.NP  
ODPOJIT A DEMONTOVAT PO 0. ETAPĚ

POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS  
VYPNUTÍ VZT ZAŘIZENÍ, UZAVŘENÍ PK

HLÁSIČE POSLUCHÁRNY 112 A 115  
ODPOJIT A DEMONTOVAT PO 4. ETAPĚ

TLAČ.HLÁSIČ U POSLUCHÁRNY 104  
ODPOJIT A DEMONTOVAT PO 0. ETAPĚ

HLÁSIČE POSLUCHÁRNA 108  
ODPOJIT A DEMONTOVAT PO 3. ETAPĚ

TLAČ.HLÁSIČ U POSLUCHÁRNY 104  
ODPOJIT A DEMONTOVAT PO 0. ETAPĚ

HLÁSIČE POSLUCHÁRNA 104  
ODPOJIT A DEMONTOVAT PO 2. ETAPĚ

TLAČ.HLÁSIČ U POSLUCHÁRNY 104  
ODPOJIT A DEMONTOVAT PO 0. ETAPĚ

HLÁSIČE POSLUCHÁRNA 101  
ODPOJIT A DEMONTOVAT PO 1. ETAPĚ

NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE S MODULY EPS  
OSADIT - 9KS VÝSTUPNÍ MODUL SNM 800  
R BUS - ROZHRANÍ SNM 800 + 2 KS MODUL XIOM 800

STÁV PROPOJENÍ S VEDENÍM KRUH LINKY  
V OBJEKTU UV  
ODPOJIT A DEMONTOVAT  
PO SKONČENÍ REKONSTRUKCE

POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS  
VYPNUTÍ VZT ZAŘIZENÍ Č.3, UZAVŘENÍ PK

STÁVAJÍCÍ POPLACHOVÝ VÝSTUP EPS  
VYPNUTÍ VZT PIZZERIE

STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE  
OSAŽENO 5 KS MODUL SNM 800 PRO PBZ V RECEPCI  
SVORKOVNICE PRO PROPOJENÍ HL LINKY PRO RECEPCI  
A PRO PROPOJENÍ R BUS PRO SIGNAL TABLO V RECEPCI

UV 1.A 2. NP  
STÁVAJÍCÍ  
DO RECEPCIE V 1.NP  
6x PRAFlaDUR 2x1-5  
2x PRAFlaCOM 4x1-5

STÁVAJÍCÍ  
DO RECEPCIE V 1.NP  
2x MF HLÁSIČ + 4x TL HLÁSIČ

ÚSTŘEDNA EPS ZETTLER BLACK BOX  
ZAVĚSIT NA STĚNU VEDLE STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNY EXPERT ZX4

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 =  
Souřadný systém:

**353,000 M.N.M**  
JTSK

**ATELIER  
SOUKUP  
OPL  
ŠVEHLA**

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Pízeň  
IČO 25229869 I 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz

zodpovědný projektant:  
Ing. arch. Jiří Opl

autoři:  
Ing. arch. Jiří Opl  
Ing. arch. Jan Trčka

projektant:  
Zbyněk Beneš  
Miroslav Vaněk

investor:  
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Pízeň

místo stavby: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Pízeň

číslo paré:  
datum: 02/2021  
revize: -  
stupeň: DPS  
číslo zakázky: 2020078

číslo přílohy:  
D.1.4.h  
D.1.4.h  
02

akce: **ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN  
UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ**

část: **D.1.4.h Zařízení EPS**

název přílohy: **PÚDORYS 1.PP**

1:100