

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:

Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	

Veřejná zakázka:

Zajištění servisu výtahů pro ZČU (2025 - 2029)

Předpokládaná hodnota VZ:	4082772,36 Kč (limit pro nabídku 1 004 864 Kč)		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	zajištění provozuschopnosti výtahů, pravidelné odborné prohlídky a zkoušky		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P25V00000333		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	15.07.2025	žádost o vysvětlení ZD, resp. dotazy, které jsou vč. odpovědí
dne		zadavatele připojeny níže.

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Štěpán Mátl
na základě pověření

Dobrý den, měl bych k Vám 2 otázky:

1. V příložené smlouvě je v čl. 3.1.1 uvedeno, že dle ČSN 27 4002 se budou vykonávat požadované činnosti (seřízení, vyčištění, mazání atd.). Tato norma toto neřeší. Pouze doporučuje co a jak by se mělo kontrolovat. Odstranění závad, rizik není předmětem těchto prohlídek dle normy. Jedná se o chybu, nebo je skutečně požadováno odstranění závady v rámci těchto prohlídek?

2. V této smlouvě je dále v čl. 3.5 uvedeno, že Objednatel může odstranění závady objednat u jakékoli jiné třetí osoby bez vědomí Poskytovatele. Toto jednání je výslovně zakázáno normou ČSN 27 4002 čl. 4.1.2. Je to tak správně? Jde tento čl. skutečně proti normě popř. nařízení vlády?

Děkuji za odpověď

Odpovědi zadavatele:

Ad 1) Ano v čl. 3.1.1. smlouvy je skutečně požadováno seřízení, čištění a mazání v rámci prohlídek, tj. činnost na kterou nejsou nutné náhradní díly s výjimkou případného použití příslušného maziva.

Ad 2) Zadavatel má za to, že ČSN 27 4002 právně závazná není (na rozdíl od jiných ČSN např. ČSN 27 4003). Pokud má tazatel opačný názor uvítáme identifikaci konkrétního ust. právního předpisu, z něž právní závaznost ČSN 27 4002 tazatel dovozuje. Pro podporu našeho závěru o „nezávaznosti“ ČSN 27 4002 lze uvést že norma není přístupná ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., *o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů*, tj. sponzorovaným přístupem k ČSN na stránkách České agentury pro standardizaci - <https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/>.