



hustota tepelného toku
do 18,5 kW.M-2

vodorovné požární pásy
(pod i nad PÚ min. 0,9m)

vodorovné požární pásy
(pod i nad PÚ min. 0,9m)

LEGENDA:

- ① EI30DP3-C3-S200
- ② EI60DP1 - OKNO PEVNÉ NEOTEVÍRAVÉ
- Ⓢ STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR
- EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- ODDĚLENÝ PROSTOR STÁVAJÍCÍ CHUC,,B"
- STÁVAJÍCÍ NEŘEŠENÁ ČÁST
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

PŮDORYS 3.NP
M 1:200