


STAVBA JE PODLE VYHLÁŠKY Č. 460/2021SB. ZAŘAZENA DO KATEGORIE III (viz text)

Parametry:

- třída využití - 2
 - o V objektu se nenachází prostory pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
 - o V objektu se nachází prostor určený pro veřejnost
- Plocha stavebního objektu
 - o $S = \text{cca } 6500 \text{ m}^2$
- Počet osob v objektu 03
 - o $E = 603+371+474 = 1448$ osob (dle dříve zpracovaného PBŘ pro přiléhající objekty 05+04+02)
 - o neschopných 0
- Výška stavby
 - o 25,2 m
- Podlaží
 - o 8 NP
 - o 0 PP



Zpracovatel PBŘ  Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, email: pbs@pbs-plzen.cz		
Zodpovědný projektant Ing. Aleš Kuban	Projektant PBŘ Ing. Lenka Vidunová, vidunova@pbs-plzen.cz	Č. zakázky 230546-LV
Název stavby FEL – konzultační místnost 3.NP a 5.NP		Příloha
Místo stavby Univerzitní 26, Plzeň		Výtisk
Investor Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň		
Generální projektant AS Projekt, spol. s r.o.		Datum 01/2024
Část PD Požárně bezpečnostní řešení		Stupeň PD JPD