



POZNÁMKY:

Tento výkres je soutisk el. instalace objektů SO2+SO3 pro 2.NP
Jednotlivé podlaží byla navržena shodná
Rozdíly jsou jen ve značení místností a rozvaděčů
Od projektu došlo k drobným zásahům a doplňkům do el. instalace
Při projektovém průzkumu z 12 / 2023 nebyly shledány podstatné změny oproti projektu
Nouzové osvětlení je napájeno z centrálního bateriového systému
(CBS 230V AC / 220 V DC) z rozvaděče RPO-02
K svítidlům vedou ohniodolné a funkční kabely CHKE-V 3x1,5

INFORMAČNÍ PŘÍLOHA Č. 14 Původní projekt z roku 2002

Zmenšeno do měřítka
M: 1:115

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------|
|  BOHEMIAPLAN s.r.o. PROJEKTY-INŽENÝRING ČÁSTKOVA 73, 301 46 PLZEŇ tel.: 019 / 72 406 67 fax: 019 / 72 407 60 e-mail: bohemiplan@bohemiplan.cz | DIVIZE: DPS | PK: PKS | LISTUJTE: | DIG.SOUBOR: ZCU03_03 | A4 | 6 | POR.ČÍSLO | |
| | ZAKÁZKA: ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZCU Plzeň | | | | STUPEN | PPD | | |
| | OBŠAH: | ELEKTROINSTALACE OBJEKTY 02 +03 2.NP až 5.NP | | | | CÍSLO HS | | 1798 |
| | | | | | | DATUM | | 04/2002 |
| | | | | | | PROJEKTANT | | Ing. Leitl |
| | | | | | | ODPOV. PROJEKTANT | | Ing. Leitl |
| | | | | | | TECH.KONTROLA | | Ing. Suchman |
| | | | | | | VEDOUcí ZAKÁZKY | | Ing. Přibík |
| | | | | | | MĚRÍTKO: | | 1:100 |
| | | | | | | ARCH.ČÍSLO: | | BP 1798-U-27588 |
| OBJEDNATEL: | | ZCU Plzeň, Univerzitní 8 | | | | | | |