

LEGENDA HROMOSVODU:


- JÍMACÍ VODIČ AlMgSi D 8mm
- HROMOSVODOVÁ SVORKA VŠEOBECNĚ
- JÍMACÍ 5m

JÍMACÍ SOUSTAVA JE NAVRŽENA V SOULADU S ČSN EN 62 305, ed.2 – 1,2,3,4.
VEŠKERÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY KONSTRUKČNÍHO CHARAKTERU STŘECHY, KTERÉ BUDOU:
– UMÍSTĚNÉ NA STŘEŠE MUSÍ BÝT OPATŘENY TYPOVÝMI POMOCNÝMI JÍMACÍ POTŘEBNÉ DÉLKY,
– NA OBJEKTU VYSTAVENY PŘÍMĚMU ZÁSAHU BLESKU, MUSÍ BÝT PŘIPOJENY K JÍMACÍ SOUSTAVĚ
JÍMACÍ SOUSTAVA OCHRANY VZT ZAŘÍZENÍ BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD OBJEKTU

– MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (DPS) JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZAMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!
– DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
– ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KŮT JE NUTNÉ PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!!!
– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
– INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = 353,000 M.N.M
Souřadný systém: JTSK



ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. , Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 fl 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz			
	zodpovědný projektant: Pavel Waldmann	autoři: Ing. arch. Jiří Opl Ing. arch. Jan Trčka	projektant: Ing. Richard Chodora	
	investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň			
	místo stavby: Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň			
akce:	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ			číslo paré:
				datum: