

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:

Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Kateřina Sekyrová	tel.	377 631 202
	e-mail:	ksekyrov@rek.zcu.cz	

Veřejná zakázka:

ERDF KVALITA ZČU - ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 108“, Univerzitní 22, Plzeň (2.vyhlášení)			
Předpokládaná hodnota VZ:	27.010.000 Kč bez DPH		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	rekonstrukce posluchárny UP 108		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2026-006881		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P26V00000038		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel		05.02.2026	žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:
1	Je nutné počítat se změnou následujících položek. Výkaz nelze editovat: POL707 CYKY 3x1,5 změna na 1-CXKE-R-J 3x1,5 POL711 Jysty 2x2x0,8 změna na JXFE-R 2x2x0,8 POL712 Jysty 4x2x0,8 změna na JXFE-R 4x2x0,8		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Zadavatel upravil jednotlivé položky v Příloze č. 3_1_ZD_ZCU - REKONSTRUKCE POSLUCHARNY UP 108_stavba. A poskytuje upravenou přílohu: Priloha c. 3_1_ZD_ZCU - REKONSTRUKCE POSLUCHARNY UP 108_stavba_dle_VZD jako součást vysvětlení zadávací dokumentace.
------	--

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Kateřina Sladká

na základě pověření