

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:

Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Kateřina Sekyrová	tel.	377 631 202
	e-mail:	ksekYROV@rek.zcu.cz	

Veřejná zakázka:

ERDF KVALITA ZČU - ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny HJ 100“, Husova 11, Plzeň			
Předpokládaná hodnota VZ:	5 039 300,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	rekonstrukce posluchárny HJ 100		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2026-007181		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P26V00000020		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel		24.02.2026	žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:
1	Dobrý den, po prohlídce místa plnění zakázky bylo zjištěno, že není zřejmé z projektové dokumentace zjistit vzhled, otvírání a ani druh okna (je psáno špaletové okno - 3 ks) , ale nevíme jestli je to ostění dozděné vč. nadpraží , nebo jestli se bude dělat dodatečně překlad pro špaletové okno , dále nevíme jestli bude dvoukřídlé nebo jednokřídlé. Prosím o vysvětlení.		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Okna jsou navržena jako špaletová dle požadavku Magistrátu města Plzně Odboru památkové péče. Do výpisu oken je přidána poznámka o doplnění stávajících překladů nad otvory - ocelový profil L 70/70 - dl. 1500 mm - 3 ks, vč. osazení a vybourání zalomeného ostění. Po vybourání stávajících oken budou případně upřesněny tvary a rozměry (stávajících) překladů. V rámci odpovědi na žádost o vysvětlení ZD Zadavatel poskytuje revidované výkresy D.1.1-007, 010, 013 (Rev1) - oprava, které se týkají oken O2 (3 ks).
------	---

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Kateřina Sladká
na základě pověření