

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha nová	Stavební úpravy	Obvod [m]
400	CHODBA	46,7		světla, malba	36,42
401	WC	8,51	DLAŽBA	zařizovací předměty, obklad v. 2,7m, odvětrání, světla, malba, přeobložka, podhled	20,15
402	PŘEDSÍŇ	4,61	PVC	malba, podlaha	9
407	KANCELÁŘ	17,5	PVC	malba	16,46
408	KANCELÁŘ	17,36	PVC	malba	17,8
409	KANCELÁŘ	17,04	PVC	světla, malba	17,7
410	KANCELÁŘ	17,06	PVC	malba	17,7
411	KANCELÁŘ	16,1	PVC	malba	17,1
412	KANCELÁŘ	14,69	PVC	malba	17,01
413	KANCELÁŘ	15,8	PVC	malba	17
414	KANCELÁŘ	16,7	PVC	malba	18,4
415	KUCHYŇKA	4,9		kuchyňská linka, obklad za linkou, světla, malba	9
415a	SKLID	3,38		1 REGÁL	7,5

Legenda:

Rx.2 — Podružný rozváděč 18 modulů, IP30
š.418; v.286; h.148(mm); nástěnný
svodič přepětí typ 2
napojení provedeno zasmyčkováním (CYKY 4Bx16)
za stávajícího podružného rozvaděče R1;2;3;4

- Spínač jednopólový 10A/230V, č.1
- Ovladač zapínací 10A/230V, č.1/0
  s časovým spínačem, ovládání vzt
- Přepínač střídavý 10A/230V, č.6
- Zásuvka jednonásobná, vícenásobný rámeček 16A/230V
- Zásuvka jednonásobná 16A/230V

svítidla
- A Přisazené LED svítidlo (4400 lm; 38 W), IP40
- B Přisazené LED svítidlo (3300 lm; 26 W), IP40 (na WC 308 IP44)
- C Přisazené LED svítidlo (4200 lm; 34 W), IP54
- D Přisazené LED svítidlo (2500 lm; 22 W), IP20

- Svorkovnice pro vyrovnání potenciálu
- El.vývod 1–fázový

Poznámka:
–nově instalovaná svítidla v kancelářích a na chodbách instalována na stávající vývody pro stávající svítidla
–nově instalovaná svítidla pro sociální zařízení a kuchyňky nově napojena, včetně spínačů, na stávající přívod do daného prostoru
–splachování napojeno na světelný rozvod
–svody uloženy pod omítkou

M 1:50

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
..	..	..	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň s.r.o., Plachého 35, Plzeň 301 00
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	ING. V. ŘEZNÍČKOVÁ
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ. – ST	ING. V. ŘEZNÍČKOVÁ
VYPRACOVAL	ING. I. KOBZA
KONTROLOVAL	ING. I. KOBZA
MÍSTO STAVBY	budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
INVESTOR	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 30100 Plzeň

SUDOP Project Plzeň a.s.
projekty, inženýrské, studie
Plachého 35, 301 00 PLZEŇ
Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107
E-mail: sudop@sudop-plzen.cz

AKCE:
Stavební úpravy rektorátu
ZČU Plzeň
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ČÍSLO ZAKÁZKY	527–19–3–1
DATUM	112019
FORMÁT	A x A4
KOPIE Č.	
ČÁST DOKUMENTACE	**D1.4e**
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	**06**

OBSAH:
ELEKTROINSTALACE - 4.NP