



LEGENDA:

CHLADICÍ VODA – ZPĚTEČKA (12°C)
STÁVAJÍCÍ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ

TABULKA FANCOILŮ:

[illegible]

ZNAČENÍ ARMATURY:

RY20 – TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A SŘÍZOVACÍ VENTIL, DN20, PN16
VČ. ON/OFF TERMOPOHONU 230V, 50Hz, BEZ PROUDU UZAVŘEN
ARV20 – AUTOMATICKÝ REGULAČNÍ – VYVAŽOVACÍ VENTIL DN20

PRV20 - RUČNÍ REGULAČNÍ - VYVAŽOVACÍ VENTIL D

KK20 - KULOVÝ KOHOUT DN20

AOV15 – AUTOMATICKÝ OBVZDUSHOVACÍ VENTIL DN15 DO POHŘUBÍ

H20/700 - VINOVOVÁ PŘIPOJOVACÍ HADICE DN20. DÉLKA 600mm

KONCE VNĚJŠÍ ZÁVIT-PŘEVLEČNÁ MATICE

MKL125 – MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN125

POZN:

- STÁVAJÚCI ARMATURY ZNAČENÝ POPISEM "STAV" ZA OZNAČENÍM

– VEŠKERE POTRUBNI ROZVODY A ARMATURY IZOLOVAT PAROTESNOC

– ODVOD KONDENZÁTU VZ. ČÁST ZDRAVOTNÉ TECHNICKE INSTALÁCIE

AIRTECH AIRTECH GROUP s. r. o. www.airtech.cz		OS. SK. AIRTECH DPH. AIRTECH DRUH DOKUM. DOK. AIRTECH
19/01/250128		19/01/2501 1305 1901 1305
11/2019 11/2019		11/2019 11/2019
11/2019 11/2019		11/2019 11/2019