

ZČU, Fakulta elektrotechnická, objekt EU - TABULKA MÍSTNOSTÍ - ZADÁNÍ PRO NÁVRH CHLAZENÍ														
Specifikace místnosti														
Podlaží	Číslo místnosti	Účel místnosti	Provoz v létě (6,7,8 měsíc) ANO/NE	Stínění oken	Typ osvětlení	Chlazení	Požadovaná letní teplota	Tolerance teploty	Požadovaná vlhkost	Vývin škodlivin (pokud ANO - specifikovat)	Počet osob	Počet počítačů	AV technika	Teplo ze zařízení (zkoušky, pece...)
						ANO/NE	(°C)	(K)	(%)	ANO/NE				(W)
1. NP	100	chodba (budoucí kancelář)	ANO	osadit žaluzie nebo folie tak, aby s=0,4	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	0	není	0
	102	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	40	0	projektor	0
	103	Laboratoř	ANO	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	4	není	2000
	104	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	40	0	projektor	0
	105	Laboratoř	ANO	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	5	není	7000
	106	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	40	0	projektor	0
	107	Učebna	ANO	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	5	není	1000
	108	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	40	0	projektor	0
	109	Učebna	NE	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	0	není	0
	111	Učebna	NE	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	0	není	0
2. NP	200	chodba (budoucí zasedačka)	ANO	osadit žaluzie nebo folie tak, aby s=0,4	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	3	projektor	0
	202	kancelář	ANO	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	2	1	není	0
	203	kancelář	ANO	vnitřní žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	4	1	není	0
	204	kancelář	ANO	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	8	1	není	0
	205	kancelář	ANO	vnitřní žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	4	1	není	0
	206	zasedačka	ANO	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	12	3	není	0
	207	kancelář	ANO	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	4	1	není	0
	208	sklad	ANO	vnější žaluzie	zářivky	příprava 1 jednotka	26	+2	neřizena	NE	2	1	není	0
	209	zasedačka	ANO	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	6	3	není	0
	210	kancelář	ANO	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	4	1	není	0
	211	kancelář	ANO	doplnit vnitřní žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	4	2	není	0
	212	kancelář	ANO	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	4	1	není	0
	214	kancelář	ANO	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	4	1	není	0
	216	kancelář	ANO	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	4	1	není	0
	219	hlavní zasedačka	ANO	vnitřní žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	50	6	projektor	0
3. NP	300	chodba (budoucí zasedačka)	ANO	osadit žaluzie nebo folie tak, aby s=0,4	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	3	není	0
	302	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	0	není	0
	303	Učebna	NE (do 15. 6. ANO)	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	1	projektor	0
	304	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	0	není	0
	305	Učebna	NE	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	0	není	0
	306	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	0	není	0
	307	Učebna	NE	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	0	není	0
	308	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	0	není	0
	309	Učebna	NE	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	0	není	0
	311	Učebna	NE (do 15. 6. ANO)	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	1	projektor	0
4. NP	400	chodba (budoucí zasedačka)	ANO	osadit žaluzie nebo folie tak, aby s=0,4	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	5	projektor	0
	402	Učebna	ANO	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	10	projektor	2000
	403	Učebna	ANO	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	8	není	0
	404	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	1	projektor	2000
	405	Učebna	NE	vnitřní žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	25	1	projektor	0
	406	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	3	projektor, nástěnná TV (plasma)	2000
	407	Učebna	NE	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	1	projektor	0
	408	Učebna	NE	vnější žaluzie	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	1	projektor	0
	409	Učebna	NE	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	1	projektor	0
	411	Učebna	NE	žádné	zářivky	ANO	26	+2	neřizena	NE	15	1	projektor, nástěnná TV	0