

ZČU Plzeň Stavební úpravy sociálního zařízení a větrání VŠ kolejí Plzeň Lochotín**Elektrická požární signalizace**

Poř.	Zkrácený popis	označení	M.j.	Množ.
1.	Výstupní prvek s jedním hlídaným výstupem	SNM 800	ks	1
2.	Montážní krabice pro vstupní / výstupní modul		ks	6
3.	Víko montážní krabice pro vstupní / výstupní modul		ks	6

Kabelové rozvody

4.	Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2 _{CA} s1d1	PRAFlaDur 2x1,5	m	100
5.	Krabice rozvodná s funkční integritou P 30R		ks	1
6.	Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích prvků		ks	300
7.	Provrtání stěny prům 16		ks	5
8.	Provrtání podlahy		ks	1
9.	Drobný montážní materiál		ks	1
10.	Požární ucpávka		ks	2

Ostatní montáže

11.	Oživení - komplexní vyzkoušení		ks	1
12.	Revizní zpráva		ks	1