SITUAČNÍ VÝKRES KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ŘEZ 1-1
1 : 100



ŘEZ 2-2
1 : 100



ŘEZ 3-3
1 : 100



ŘEZ 4-4
1 : 100



ŘEZ 5-5
PALISÁDA V JIŽNÍ ČÁSTI AREÁLU
1 : 100



POHLED NA PALISÁDU V JIŽNÍ ČÁSTI AREÁLU
1 : 100



ŘEZ 6-6
1 : 100



LEGENDA ZNAČENÍ

- 3326/6 — POZEMKOVÉ HRANICE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - NOVÝ STAV
- ZNAČENÍ VSTUPŮ A VJEZDŮ - STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ = STAVEBNÍ POZEMEK
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- STÁVAJÍCÍ STAV / ODSTRANĚNO
- OPLOCENÍ S PODEZŘÍVKOU - STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

LEGENDA DRUHU PLOCH

- ARÉÁLOVÁ KOMUNIKACE - VEGETAČNÍ DLAŽBA TL. 80 mm
- ARÉÁLOVÁ KOMUNIKACE - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm
- ARÉÁLOVÁ KOMUNIKACE PRO BUS - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm
- ARÉÁLOVÁ KOMUNIKACE PRO BUS - STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY TL. 100 mm
- ARÉÁLOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm
- ARÉÁLOVÝ CHODNÍK - KRYT Z KARTÁČOVANÉHO BETONU TL. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ ARÉÁLOVÝ CHODNÍK - ROZEBRÁNÍ A VRÁCENÍ DLAŽBY, VÝMĚNA PODKLADŮ
- OKAPOVÝ CHODNÍK S KRYTEM Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 50 mm
- STÁVAJÍCÍ DLAŽDĚNÝ CHODNÍK - ROZEBRÁNÍ A VRÁCENÍ DLAŽBY, VÝMĚNA PODKLADŮ
- STÁVAJÍCÍ ŽIVÝMĚNY CHODNÍK - VÝMĚNA KRYTU VČ. PODKLADŮ
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE - OPĚRNÉ ZDI
- BETONOVÁ ŽLABOVKA ŠÍŘKY 500mm, SMĚR ODTOKU

1.Konstrukce areálové komunikace pro BUS:
- dle kat. listu DZ-D-1_TDZ_VI, podl. PRI — Míra hutnění:
Betonová zámková dlažba tl. 80 mm, ČSN 73 6131 tl. 80 mm
Ložná vrstva z drtí 4/8 mm, ČSN EN 13 285 tl. 40 mm 90 MPa
Podklad ze ŠD, fr. 0/32 mm , G1, ČSN EN 13 285 tl. 150 mm 60 MPa
Podklad ze ŠD, fr. 32/63 mm , G1, ČSN EN 13 285 tl. 100 mm 30 MPa (PIáš)
Konstrukce celkem tl. 470 mm

2.Konstrukce areálových chodníků s krytem z dlažby tl. 80 mm:
- dle kat. listu DZ-D-1_TDZ_VI, podl. PRI — Míra hutnění:
Betonová zámková dlažba tl. 80 mm, ČSN 73 6131 tl. 80 mm
Ložná vrstva z drtí 4/8 mm, ČSN EN 13 285 tl. 40 mm 90 MPa
Podklad ze ŠD, fr. 0/32 mm , G1, ČSN EN 13 285 tl. 250 mm 30 MPa (PIáš)
Konstrukce celkem tl. 370 mm

3.Konstrukce areálových zásobovacích ploch:
- dle kat. listu DZ-D-1_TDZ_VI, podl. PRI — Míra hutnění:
Betonová dlažba tl. 80 mm, ČSN 73 6131 tl. 80 mm
Ložná vrstva z drtí 4/8 mm, ČSN EN 13 285 tl. 40 mm 70 MPa
Podklad ze ŠD, fr. 0/32 mm , G1, ČSN EN 13 285 tl. 250 mm 30 MPa (PIáš)
Konstrukce celkem tl. 370 mm

4.Konstrukce okapových chodníků:
- dle kat. listu DZ-D-1_TDZ_OK, podl. PRI — Míra hutnění:
Betonová dlažba 500x500x50mm , ČSN 73 6131 tl. 50 mm
Ložná vrstva z drtí 4/8 mm, ČSN EN 13 285 tl. 30 mm 50 MPa
Podklad ze ŠD, fr. 0/32 mm , G1, ČSN EN 13 285 tl. 150 mm 30 MPa (PIáš)
Konstrukce celkem tl. 230 mm

5.Sázecí obrubník 1000x150x250mm
s betonovou boční oporou
v betonové ložii C 12/15

6.Zahradní obrubník 1000x50x200mm
s betonovou boční oporou
v betonové ložii C 12/15

7.Sanace pláně vrstvou ze štěrkodrti
fr. 32/63 mm v tl. 300 mm

8.Separační netkaná geotextilie 400g/m²

9.Ohumusování v tl. 150mm a zatravnění (specifikace v sadových úpravách)

10.Separační fólie zatravnění hrana geotextilie 150g/m²

11.Konstrukce areálového chodníku s krytem z kartáčovaného betonu:
- dle kat. listu DZ-T-4_TDZ_CH, podl. PRI — Míra hutnění:
Kryt C8III (kartáčovaný) ČSN 73 6123-1 tl. 120 mm 45 MPa
Mechanicky zpevněná zemina MZ, ČSN 73 6124-1-1 tl. 150 mm 30 MPa (PIáš)
Konstrukce celkem tl. 270 mm

12.Zásyp vhodnou zeminou z výkopů

13.Betonová palisáda Ø 200mm, rozměry 600x195x200mm
s betonovou boční oporou
v betonové ložii C 12/15

14.Konstrukce areálových chodníků s krytem z dlažby tl. 60 mm:
- dle kat. listu DZ-D-1_TDZ_CH, podl. PRI — Míra hutnění:
Betonová zámková dlažba tl. 60 mm, ČSN 73 6131 tl. 60 mm
Ložná vrstva z drtí 4/8 mm, ČSN EN 13 285 tl. 30 mm 50 MPa
Podklad ze ŠD, fr. 0/32 mm , G1, ČSN EN 13 285 tl. 150 mm 30 MPa (PIáš)
Konstrukce celkem tl. 240 mm

15.Zahradní obrubník 1000x50x250mm
s betonovou boční oporou
v betonové ložii C 12/15

POZNÁMKA:
TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ.
JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 CHODSKÉ NÁM. 1 = 333,400 m.n.m.
±0,000 KLATOVSKÁ 51 = 336,200 m.n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	DATUM	POPIS
1		
2		
3		
4		

INVESTOR:
Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 631 111, fax: +420 377 631 112
e-mail: podatelna@zcu.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Jakub SGLUNDA	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

TECHNICO architects & engineers
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 2276/51
746 01 Opava
tel.: 553 760 970
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:
C. SITUAČNÍ VÝKRESY

ZU - rekonstrukce objektu
Klatovská 51/Chodské náměstí 1
- projektová dokumentace

FORMÁT	15×A4
DATUM	03/2022
STUPEŇ	ETAP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-570-ETAP

K.ú. Plzeň, parc.č. 6907, 6908/1, 6909, 6910, 6911

SITUAČNÍ VÝKRES KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 200	C.4.