



RZ1 - SVORKOVNICE PRO ROZVOD POŽÁRNÍHO SIGNÁLU  
NAPĚTÍ 24V DC PŘÍTOMNO PŘI AKTIVACI EPS



OPTICKÁ DATOVÉ VEDENÍ  
KABELY PROBÍHÁJÍ SKRZ RZ1



**Poznámka:**

Datový rozváděč IDF-2 nutno doplnit komponenty kompatibilními s technologií CISCO investora (SFP, pigtail, a pod.).

Stávající rozváděč RZ1 bude nahrazen novým rozváděčem s novou výstrojí. Při demontáži RZ1 je nutné zachovat a nepoškodit stávající kabely, které zůstanou a budou zapojeny v novém RZ1.

Nový rozváděč RZ1 bude instalován na stejném místě namísto rozváděče stávajícího.

<div>ekoTIP ID</div> <div>identifikační technologie</div>		INVESTOR Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30614 Plzeň		RAŽÍTKO	
ekoTIP ID s.r.o. www.ekotip.cz Hálkova 50 info@ekotip.cz 30100 Plzeň tel.:377632803		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Zbyněk Beneš	VYPRACOVAL Bc. A. Vituško		KONTROLOVAL Ing. P. Ledvina
ČÍSLO PROJEKTU		AKCE Centrální vjezd do areálu ZČU a parkoviště III. a IV. „SMART” - 0. etapa			
DATUM 09/2022		OBJEKT SO 499 ČÁST ZÁVOROVÝ SYSTÉM NÁZEV VÝKRESU KABELOVÉ ROZVODY - SOUČASNÝ STAV			MĚŘÍTKO
STUPEŇ PDPS	FORMÁT A3				ČÍSLO VÝKRESU 499.03  PARÉ