



Dělení do požárních úseků je shodné pro 2.-8.NP

Legenda:

- ① EI30DP3
- ② EI30DP3-C3
- ③ EW30DP3-C
- (M) Trvale otevřené dveře na magnet, uzavírá EPS
- (P) Panikové kování - hrazda
- (Pk) Paniková klika
- ⊗ Nouzové osvětlení
- KTPO Kličový trezor požární ochrany
- OPPO Obslužné pole požární ochrany
- Tablo Tablo EPS
- CS Central STOP
- TS Total STOP
- Ústředna EPS
- Δ PHP práškový 21A/113B 6kg
- ▲ PHP sněhový CO2 5kg
- (H) Nástěnný hydrant DN25, hadice 30m

Celý objekt vybaven systémem EPS

	areagroup	AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,		tel. : +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO 1:200	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Dana Čížková, DiS.		STUPEŇ: DSP + DPS	DATUM: 5/2021
	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. Aleš Kuban		POČET A4: 2 x	LIST:
	VYPRACOVAL:	Dana Čížková, DiS.		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
PS: SO:	D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				POŘ. ČÍSLO:
NÁZEV:	Revitalizace objektu Baarova 36, Plzeň				ČÍSLO VÝKRESU:
	Půdorys 2NP-8NP				002