

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
MATEŘSKÁ ŠKOLA	
1.1.01	ZÁZVEŘÍ
1.1.02	CHODBA
1.1.03	ŠATNA ZAMĚSTNANCI
1.1.04	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
1.1.05	WC ZAMĚSTNANCI
1.1.06	POBYTOVÁ MÍSTNOST
1.1.07	KANCELÁŘ ŘEDITELE
1.1.08	PŘÍPRAVA JÍDLA
1.1.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
1.1.10	ŠATNA DĚTI
1.1.11	SKLAD POMOCEK
1.1.12	POBYTOVÁ MÍSTNOST
1.1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST
1.1.14	ÚKLID
1.1.15	WC ZAMĚSTNANCI

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
VŠ KOLEJE	
1.2.01	ZÁZVEŘÍ (U VRÁTNICE)
1.2.02	HALA
1.2.03	VRÁTNICE
1.2.04	ZÁZVEŘÍ
1.2.08	KOLÁRNA
1.2.09	SKLAD PRÁDLA
1.2.10	CHODBA
1.2.12	PRÁDELNA
1.2.13	WC ZAMĚSTNANCI
1.2.14	ÚKLID
1.2.15	SKLAD
1.2.16	SKLAD
1.2.17	SKLAD

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
MATEŘSKÁ ŠKOLKA B	
1.3.01	ZÁZVEŘÍ
1.3.02	CHODBA
1.3.03	SKLAD POMOCEK
1.3.05	ŠATNA DĚTI
1.3.06	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
1.3.07	POBYTOVÁ MÍSTNOST
1.3.08	POKOJ., WC
1.3.09	CHODBA
1.3.10	ŘEDITELNA
1.3.11	PŘÍRUČNÍ SKLAD
1.3.12	PŘÍPRAVNA JÍDEL
1.3.13	ÚKLID
1.3.14	ŠATNA ZAMĚSTNANCI
1.3.15	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
1.3.16	SKLAD
1.3.17	SKLAD

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- ROZVADĚČ
- TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6
- DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V/16A
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V/16A
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V/16A IP44
- 3F VÝVOD
- 1F VÝVOD
- STROPNÍ LED SVÍTIDLO 28W 2500lm
- NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO 28W 2500lm
- LED PANEL 17W 1600lm
- LED PANEL 36W 4350lm
- NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ ZÁRUBNÍ A TOP.ŽEBŘÍKU

ČÍSLOVÁNÍ ROZVADĚČŮ:

Rozvaděč v/ého podlaží
R1 pro 1.NP
R2 pro 2.NP
...

Sv-P
L - levá polovina domu
P - pravá polovina domu

ČÍSLOVÁNÍ OKRUHŮ:

Z rozvaděče x-tého podlaží
dané poloviny domu
1H - RH v 1.NP pro pravou polovinu
2L - R 2.NP levá polovina

bez označení - z rozvaděče pokoje

xP-Z1.1
číslo přístroje na okruhu
číslo jištěného okruhu
Z - zásuvkový okruh

areagroup	AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,		tel.: +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO 1:75	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAN LANDA	STUPEŇ: DSP + DPS	DATUM: 05/2021
	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. V. LIŠKA	POČET A4:	LIST:
	VYPRACOVAL:	JAN LANDA	ČÍSLO ZAKÁZKY:	19007
PS: SO:	D.8 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		POŘ. ČÍSLO:	
NÁZEV:	Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň		ČÍSLO VÝKRESU:	
	SILNOPROUDÉ ROZVODY 1.NP			**D8.3.**