


Poznámky:

- Na stávající otopné soustavě v MŠ pravá část (rekonstrukce 2020) byla provedena úprava trasy stoupaček pro otopnou soustavu 2-8 NP viz projekt vytápění MŠ příloha č. D 1.4.c.02
- Teplotní spád topné vody je 75/55°C řízený regulací podle venkovní teploty.
- Rozvodné potrubí ve výměňkové stanici a hlavní potrubí vedené v technickém podlaží až po uzavírací armatury stoupaček bude provedeno z uhlíkové oceli spojované podle montážních předpisů potrubí.
- V technickém podlaží bude potrubí zavěšeno na řetízky, jako je zavěšeno stávající potrubí.
- Rozvodné potrubí od uzavíracích armatur stoupaček k otopným tělesům bude provedeno z měděných trubek a je vedené v prostupu podlahou volně v prostoru. Na potrubí bude ve stropě mezi 4 a 5.N.P. osazen pevný bod pro rozdělení dilatace stoupačky na dva úseky.
- Volně vedené potrubí ve výměňkové stanici a v technickém podlaží bude izolováno z minerální vlny tl.40-50 mm s povrchovou úpravou proti poškození. Izolace bude provedena podle vyhlášky č. 193/2007.
- Otopná tělesa desková RADIK ventil Kompakt(v kroužku stupeň nastavení regulace na ventilu)
- Stavební konstrukce a výplně budou provedeny na doporučené hodnoty tepelných odporů podle ČSN 730540.2
- Regulace teploty topné vody je samostatná dokumentace zajišťována dodavatelem regulace TRONIC.
- Na ručních regulačních ventilech STAD do stoupaček bude provedeno zaregulování odbornou firmou.
- O zaregulování bude sepsán zápis, který bude předložen při kolaudaci stavby.
- Po ukončení montáže a provedení proplachu otopné soustavy se provede zaregulování otopných těles tak, aby všechna otopná tělesa byla prohřátá v celé ploše.



arcagroup		AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Pízeň,		tel. : +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LADISLAV GAIGER		STUPEN: dsp + dps	DATUM: 05/2021
1:100	VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING.ARCH. V. LIŠKA		POČET A4: 4xA4	LIST:
	VYPRACOVAL:	LADISLAV GAIGER		ČÍSLO ZAKÁZKY:	19007
D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ STAVEB				POŘ. ČÍSLO:	
NÁZEV: Revitalizace objektu Baarova 36, Pízeň				ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.2.3
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					