



statutární město Plzeň
Technický úřad
Oddělení technických stanovisek

Škroupova 5
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město **Plzeň**

Spisová značka: **MMP/463444/23**

Číslo jednací:

Vyřizuje: **Jana Votavová**

e-mail: **votavova@plzen.eu**

telefon: **378 034 087**

PilsProjekt, s.r.o.

Částkova 74
Plzeň

Plzeň 17.1.2024

Věc: Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Název akce: Plzeň, Univerzitní 8 – stavba hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Investor: ZČU v Plzni

Specifikace stavby: stavba hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Dotčené pozemky města Plzně:

Katastrální území:

I.

Statutární město Plzeň, zastoupené Technickým úřadem MMP, Oddělením technických stanovisek, souhlasí se stavbou nazvanou „**Plzeň, Univerzitní 8 – stavba hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU**“ dle předložené projektové dokumentace.

Souhlasíme s umístěním a s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace bez podmínek.

Upozornění :

-Kácení porostů o ploše větší jak 40 m² a stromů o obvodu kmene větším než 80 cm měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí podléhá povolení kácení OŽP ÚMO3.

-Veškeré plochy v majetku města, které budou případně zasažené stavbou, budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí (25g/m²), po vzejití posečeny. Pro zakládání a opravy travnatých ploch nesmí být použit recyklát. V travní směsi nesmí být použita kostřava rákosovitá.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky . Musí být vyžádáno znovu, dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby. Toto vyjádření je platné pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem a podpisem.

Stavba: Vytváření a rekonstrukce
Vodovodu a Kanalizace
v areálu ZČU

Mgr. Hynek Tomášek
Ředitel technického úřadu



✓ zastoupení
Mgr. Ladislav Hodúr
na základě pověření

Č.j.: ZM – 115/2022 ze dne 21.10.2022

II.

VODÁRNA PLZEŇ a.s., zastoupená statutárním městem Plzeň, souhlasí se stavbou nazvanou „Plzeň, Univerzitní 8 – stavba hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU“ dle předložené projektové dokumentace.

Souhlasíme s umístěním a s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace bez podmínek.

Upozornění:

1. Před zahájením prací požádejte objednávkou společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. o vytyčení stávajícího zařízení vodohospodářské infrastruktury (dále jen VHI) v místě stavby. Vytyčení je potřeba objednat nejméně 14 dní předem na adrese: vytyceni@vodarna.cz.
2. Zahájení prací bude předem oznámeno společnosti VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. - Provozu Vodovody (p. Schejbal, tel. 377 413 445) a Provozu Kanalizace (p. Vrána, tel. 377 413 613).
3. Při souběhu a křížení navrhovaných sítí s vodovodem a kanalizací bude dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Při provádění prací je nutné zachovat krytí inženýrských sítí, které provozuje společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s.
5. Při provádění výkopových prací nesmí být poškozeny stávající vodohospodářské sítě včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
6. V případě provádění montážních jam v rámci uložení výše uvedené inženýrské sítě bezvýkopovou technologií, popřípadě provádění sond v místě výskytu VHI je nutná účast zaměstnanců VODÁRNĚ PLZEŇ a.s.
7. V místech ochranných pásem VHI nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23, odst. 3, písmeno:
 - a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
8. Při provádění stavebních prací nesmí být zamezen přístup k armaturám vodovodu a k poklopům kanalizačních šachet.
 9. V případě, že stavbou dojde k napadání stavebních nebo jiných materiálů do prostoru kanalizační sítě vč. uličních vpustí, zhotovitel zajistí jejich okamžité vyčištění.
 10. V případě obnažení rozvodů VHI žádáme přizvat zaměstnance VODÁRNY PLZEŇ a.s. - Provozu Kanalizace (tel. 377 413 613, p. Vrána) nebo Provozu Vodovody (tel. 377 413 445, p. Schejbal) ke kontrole stavby.
 11. Dešťové vody ze zpevněných ploch nesmí být napojeny do kanalizace, kterou vlastní a provozuje VODÁRNA PLZEŇ a.s. Požadujeme je likvidovat na vlastním pozemku v souladu s předloženou PD.
 12. VODÁRNA PLZEŇ a.s. nebude provozovat navrženou dešťovou kanalizaci.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky . Musí být vyžádáno znovu, dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby. Toto vyjádření je platné pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem a podpisem.



Mgr. Hynek Tomášek
Ředitel technického úřadu



v zastoupení
Mgr. Ladislav Hodúr
na základě plné moci ze dne 27.3.2017 a
plné moci Č.j.: ZM – 111/2022 ze dne 21.10.2022

Škroupova 5
306 32 Plzeň

tel. 37803 4085
fax

bankovní spojení KB Plzeň-město
č. účtu 1120 – 311 / 0100
IČO 075370, DIČ CZ-00075370

Rozdělovník: vlastní, SVS/25289/24; PilsProjekt, s.r.o.

Seznam příloh: potvrzená situace stavby

Počet stran: 3