


skříňový rozváděč
šířka 600;výška 2000;hloubka 200(mm)
In=125A
Ics=10kA
IP30

provedení rozváděče dle:
ČSN EN 61439-1 ed.2
ČSN EN 61439-3

Podpis investora: _____

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
		Ing. Ivan Kobza		
INVESTOR		Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň		
MÍSTO	město Plzeň, k. ú. Plzeň	KRAJ	Plzeňský	
STAVBA	Revitalizace prostor budovy UX – 2.NP areál Plzeň Bory Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní ulice			
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	D.1.4.3 Technika prostředí – Elektroinstalace			
NÁZEV VÝKRESU	Rozváděč RX02A		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.3–3

PilsProjekt
Projektová kancelář

PilsProjekt, s.r.o.
Částkova 74, 326 00 Plzeň
tel.: 377240889, fax: 377240524
email: info@pilsprojekt.cz