



HZSPX00AU1CT



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 00 Plzeň

Č. j.: HSPM- 215-2/2024 ÚPP
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje: kpt. Ing. Veronika Vítková
Tel.: 950 330 154
E-mail: veronika.vitkova@hzscr.cz

Datum: 7. 2. 2024

Adresát:
ARTERIAS s.r.o.
Klatovská třída 73/7a
301 00 Plzeň

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Změna užívání (učebny) se stavebními úpravami stávajících prostor v 1. NP
Kollárova 1239/19, Plzeň

Místo stavby:

Kollárova 1239/19, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
k. ú.: Plzeň, parc. č. 9510/1

Stavebník:

Západočeská univerzita v Plzni, IČO 49777513
Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby
vypracoval: Martin Havránek DiS., ČKAIT 0202469
datum: 11/2023

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 16. 1. 2024.

HZS PLK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: budova Fakulty zdravotnických studií, 1. NP, změna z původní velkokapacitní kuchyně na odborné učebny se zázemím,
- zastavěná plocha budovy:1950 m², ▪ výška stavby: 8,3 m,
- počet nadzemních podlaží:3, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: méně ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- než 1000,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:druhá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS PLK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS PLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení

název: Změna užívání se stavebními úpravami stávajících prostor v 1.NP,
 Kollárova 1239/19, Plzeň
vypracoval: Ing. Tomáš Beránek, ČKAIT 0202302
datum: 29. 12. 2023

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního

řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Ing. Ivana Trusková
vedoucí oddělení stavební prevence
úřední osoba