

LEGENDA:

stávající kabelová přípojka pro záložní mobilní chl. jednotku (nevyužita)

- kabel - 2xAYKY3x240+120, délka trasy 190m

- jištění na vývodu v rozvodně 3x260A

1) úprava ukončení

- odpojení přívodů

- demontáž stávajícího RS-LS

- osazení rozpojovací pojsitkové skříně

- vedle opětovné osazení RS-LS

2) pojistková skříň


- ukončení přívodu (vzhledem k dimenzi vedení, je po zapojení ZCH užitečná rezerva na kabelu 3x150A)

- vývod pro RS-LS (možné připojení zařízení do 3x150A)

- vývod pro zdroj chladu (ZCH), napojení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x50

- vývod pro podružný rozváděč osvětlení a zásuvek ZCH, CYKY-J5x6

stávající kabelová přípojka pro záložní mobilní chl. jednotku (nevyužita)
- kabel - 2xAYKY3x240+120, délka trasy 190m
- jištění na vývodu v rozvodně 3x260A

 MVPP s.r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST BARRANDOVA 28 326 00 PLZEŇ tel.: 739 350 049 e-mail: mvprojekce@gmail.com IČO: 070 23 553	ZAKÁZKA: Dodatečná instalace kompresorového chladicího stroje pro chlazení objektu FDULS		formát:	A3	poř. číslo: 2
	ČÁST: D.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE PŮDORYS 3.NP		stupeň:	DPS	
	OBJEDNATEL: Západočeská univerzita v Plzni		datum:	01/2024	
			vypracoval:	M.Pech	
			ved. zakázky:	Ing. M.Vaško	
			MĚŘÍTKO:	1:50	REV: -
		ARCH. ČÍSLO:	2023		