

---

**Přítomni:**

Zástupce zadavatele:

Ing. Vilém Sekyra  
Ing. Tomáš Linda  
Roman Kasal  
Milan Panuška

Zástupce projektanta:

Ing. Anna Kopecká – statika  
Ing. Vladimír Černý - VZT  
Ing. arch. Jiří Opl  
Ing. arch. Jan Trčka

---

Byla provedena podrobná prohlídka stavy společně s konfrontací pracovního návrhu řešení VZT. Následně bylo diskutováno řešení prostupu vedení VZT ze suterénu k posluhárnám 112 a 115.

Na předchozích jednání bylo dohodnuto řešení s umístěním vzduchotechnických jednotek v suterénu, po shlednutí a předběžném posouzení dotčených míst a konstrukcí, které je nutno prorazit, byla konstatována značná technická náročnost a nutnost dalších průzkumů. Proto byla nabídnuta varianta s umístěním těchto jednotek na střeše objektu posluhárén.

Porovnání obou variant řešení:

**varianta 1** s jednotkami VZT pro m.č. 112 a 115 v suterénu

+ řešení nezasahuje do obvodového pláště, který bude realizován samostatně.

- jednotky pro 112 a 115 je nutné umístit na místo stávající jednotky pro 108 a pro novou jednotku (pro 108) vybudovat nový prostor na místě stávajícího skladu projekční techniky.
- rozmístění jednotek vyžaduje výrazné úpravy stávajících rozvodů VZT rozšíření stávajících prostupů skrz železobetonové stěny.
- pro jednotku (pro 108) je třeba realizovat dispoziční změny
- pro jednotky pro 112 a 115 je nutné provést dva náročné prostupy skrz strop nad 1.S a 1.NP

**varianta 2** s jednotkami VZT pro m.č. 112 a 115 na střeše

+ řešení je možné rozdělit na 4 etapy

+ jednotka pro 108 může zůstat na stávajícím místě

+ pro jednotku (pro 108) není třeba realizovat dispoziční změny

- jednotky pro 112 a 115 jsou umístěny na střeše a zasahují tak do plochy obvodového pláště
- pod konstrukcí pro jednotky bude třeba realizovat část plánované skladby střechy s napojením na stávající krytinu, nebo při realizaci opravy střechy jednotky demontovat

Projektant žádá zadavatele o upřesnění a doplnění konkrétního zadání o vybranou variantu. Začátek prohlídky a jednání v 9.00 hod, ukončení v 11.00 hod.

zapsal:  
Ing. arch. Jan Trčka  
Ing. arch. Jiří Opl  
09. 11. 2020

Stránka 1 z 1

---

**ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.**

ADRESA

Klatovská třída 818/11

301 00 Plzeň

TEL. / DAT. SCHRÁNKA

377 223 236

2fbnx7x

E-MAIL / WEB

info@atelier-soukup.cz

www.atelier-soukup.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka Plzeň

č. ú. 274481900277/0100

IČ / DIČ

25229869

CZ25229869

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 10838.