


2x TEPLÁ VODA PP-RCT $\phi 125/14$
1 MINERÁLNÍ POUZDRO S AL POUZDRO
133/90 MM



2x CÍRKULACE PP-RCT $\phi 63/7,1$
1 MINERÁLNÍ POUZDRO S AL POUZDRO
64/40 MM

Projektant	Václav Příbyl	Stupeň	DPS
Vypracoval	Václav Příbyl	Datum	05.2023
Investor	Západočeská univerzita v Plzni, Kolektory 19, Plzeň	Měřítko	1:10
Č. zakázky	02023	Formát	2 A 4

Název objektu: **Rekonstrukce rozvodů TUV, cirkulace
a výměna cirkulačních čerpadel v kolektoru
ZČU Plzeň**

Část	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE
Název příloh:	ŘEZ KOLEKTOREM S VEDENÍM TEPLÉ VODY A CÍRKULACE 2. A 3. ETAPA ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Václav Příbyl
ICO 1871 1075 projekt zdravotních instalací 201 00 Plzeň, Za Rybářov 55 mob. 603 519 548 e-mail: vavak.pribyl@seznam.cz

č. kopie	část	č. přílohy
	D.1.4.1	4