



HZSPX00AUCPV



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 00 Plzeň

Č. j.: HSPM- 1962-5/2023 ÚPP
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
AS Projekt, spol. s r.o.
Zelenohorská 380/60A
326 00 Plzeň

Vyřizuje: por. Ing. Petr Chalupný
Tel.: 950 330 149
E-mail: petr.chalupny@hzspk.cz

Datum: 12. 2. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

FEL – kolaborativní prostory ve 3. a 5.NP

Místo stavby:

Univerzitní 2795/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, k. ú.: Plzeň, parc. č. 8424/107

Stavebník:

Západočeská univerzita v Plzni, IČO 49777513. Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby

vypracoval: Ing.arch. Daniel Němeček, ČKA 03147

datum: 01/2024

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17. 1. 2024.

HZS PLK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni,

- zastavěná plocha budovy:.....6476 m², ▪ výška stavby:..... 25,2 m,
- počet nadzemních podlaží:8, ▪ počet podzemních podlaží:..... 0,
- počet osob navržených v budově:.... 1448, ▪ počet ubytovaných osob v budově: ,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:.....druhá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS PLK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS PLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení

název: FEL - konzultační místnosti 3.NP a 5.NP

vypracoval: Ing. Aleš Kuban, ČKAIT 0010710

datum: 01/2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.



plk. Ing. Ivana Trusková
vedoucí oddělení stavební prevence
úřední osoba

