

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 9 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Je „Polostabilní hasící zařízení CO₂“ vyprojektované či někde blíže popsané, a pokud není, bylo by možné poskytnout bližší popis takto nazvaného zařízení, a nějaké podklady, technickou zprávu nebo výkres s návrhem technologie SHZ CO₂, neboť zcela jasný podklad pro přesnější ocenění systému CO₂ nemáme.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Tím, že byly jednoznačně vymezeny prostory, které mají být plynovým hasícím zařízením chráněny a stanoven druh hasební látky, byly stanoveny potřebné zadávací podklady pro návrh plynového hasícího zařízení. Návrh tohoto zařízení je mj. ovlivněn dosaženou integritou místnosti (chráněných prostor). Těsnost uzávěrů a prefabrikované stropní konstrukce závisí na technickém řešení a kvalitě těchto prvků, o nichž s konečnou platností rozhodne uchazeč (jestliže ušetří na jednom, neušetří na druhém). Zadavatel s ohledem na omezené dispoziční možnosti a na výši ceny nepožadoval samočinné hasící zařízení (to nepožaduje ani PBR odsouhlasené

státním požárním dozorem, chráněné prostory budou pod dozorem kamerového systému a EPS). Na základě stávajících informací ze zadávací dokumentace a po upřesnění dosažené integrity chráněných prostor je každý výrobce plynového hasicího zařízení s certifikátem pro hasivo CO₂, schopný dát dostatečně přesnou nabídku, do které promítne všechny podmínky, které jsou s konkrétním typem hasicího zařízení spojeny. Zadavatel připouští použití samočinného stabilního hasicího plynového zařízení.

V Plzni dne 14. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele