

Písemná zpráva zadavatele

ve smyslu ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel: **Západočeská univerzita v Plzni**
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČO: 49777513 DIČ: CZ49777513

Zastoupený: prof. Ing. Zdeňkem Peroutkou, na základě pověření

Název veřejné zakázky: **Výstavba objektu pro projekt RICE – dodatečné stavební práce**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **343885**
Druh zadávacího řízení: **jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ**

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění požadovaného zadavatelem ve veřejné zakázce je změna způsobu řešení kompenzace účinku technologie.

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě činí:

Vícepráce 2.998.032,-- Kč bez DPH.

Méněpráce 368.900,-- Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, zadal zadavatel tuto veřejnou zakázku v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění, postupem uvedeným v ust. § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel použil jednacího řízení bez uveřejnění zejména proto, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť nelze bez provedení dodatečných stavebních prací dílo dokončit tak, aby bylo plně funkční a v souladu se všemi relevantními normami a předpisy. Provedení modifikované kompenzace je nezbytné pro provedení původních stavebních prací, když bez modifikované kompenzace jalového výkonu a harmonických by nebylo možné dílo předat objednateli, protože by nebylo plně funkční. Dokončení díla s využitím původně uvažovaného řešení by znamenalo omezení výzkumného programu zadavatele, neboť by kapacita zkušebny neumožňovala využití všech instalovaných technologií a zařízení současně, což má dopad do efektivity celé zkušebny jako takové. O takovém řešení tedy nelze uvažovat, neboť z hlediska principů 3E by zadavatel vynaložené finanční prostředky nevyužíval v souladu s očekávaným přínosem, tedy v rozsahu plného využití potenciálu stavby, jejích technologií a vybavení. Omezením provozu zkušebny nelze dostát všem plánovaným výzkumným cílům.

Identifikační údaje vybraného uchazeče

Sdružení Z+C, Bartošova 5532, 760 01 Zlín

tvořené pro účely plnění veřejné zakázky společnostmi:

Zlínstav, a.s., IČO 283 15 669, sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Cofely, a.s., IČO 261 21 603, sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6192

Nabídková cena zájemce za vícepráce činí 2.998.032,-- Kč bez DPH.

Žádná nabídka nebyla komisí vyřazena a žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

Zájemce ve své nabídce neuvedl, že by některá část plnění měla být poskytnuta prostřednictvím subdodavatele.

V Plzni dne **22. 09. 2015**



.....
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.