




Označení rozvaděče:	RK41
Účel :	Rozvaděč elektroinstalace - Objekt UK-4.NP /levá sekce/
Typ skříně:	oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž - 168 modulů
Rozměry: /v x š x h / mm	1250 x 600 x 250 mm
Krytí:	IP40/20
Barva rozvaděče:	RAL 7035
Kabelové vývody:	přívod - horem vývody - horem
Jmenovité hodnoty: Hlavní obvody: jmenovité pracovní napětí Ue: 400V AC jmenovitý pracovní proud Ie: 63A jmenovitý krátkodobý proud Icw: 10kA jmenovitý dynamický proud Ipk: 10kA druh sítě: 3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-C-S Pomocné obvody: jmenovité pracovní napětí Ue: 230V AC druh sítě: 1NPE ~ 50 Hz, 230V/TN-S	
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ad. 2: čl. 411 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE Ochrana ZÁKLADNÍ - základní izolace živých částí - přepážky nebo kryty Ochrana PŘI PORUŠE - ochranné pospojování - automatické odpojení - doplňková ochrana proudovým chráničem čl. 412 - DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE	
Provedení rozvaděče:	dle ČSN EN 61 439-1 ed.2
Poznámka:	!!! PŘESNÉ ROZMĚRY ROZVADĚČE JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE STÁVAJÍCÍHO PROSTORU V MÍSTĚ JEHO INSTALACE !!!


Změna:	Popis:	Jméno:	Datum:


zodpovědný projektant : Bc. Petr Kožíšek		zpracovatel : Bc. Petr Kožíšek		<div><div><div>K+B</div><div>ELEKTRO-TECHNIK</div><div>KAPPENBERGER+BRAUN</div></div><div>Domažlická 1141/172a 318 00 Plzeň - Skvrňany tel.: 377 832 111, fax.: 377 832 119 email: kbelekto@kbelekto.cz</div></div>
investor: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň				
název akce : Stavební úpravy objektů UK a UL pro FEK Univerzitní 22, Plzeň				
název části : D.2. Elektroinstalace silnoproudé				
název přílohy : Rozvaděč RK41				
měřítko : 1: 1		poč. form. A4 : 8		
stupeň PD : DPS		datum zprac. : 11/2015		
číslo zakázky : 5225/15		číslo přílohy : číslo paré :		
D.2.10				















DVEŘE



1250 x 600 x 250 mm

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ

